

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

### CENTRALES DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MONÓXIDO DE CARBONO



#### 1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

Central de 1 zona, modelo: **AE/CO-Z1M**  
Central de 2 zonas, modelo: **AE/CO-Z2M**  
Central de 3 zonas, modelo: **AE/CO-Z3M**  
Central de 4 zonas, modelo: **AE/CO-Z4M**

#### 2. DIRECTIVAS APLICABLES

Los equipos arriba indicados están diseñados y fabricados conforme todos los requisitos esenciales de las directivas comunitarias siguientes:

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
- Directiva de baja tensión 2014/35/UE.

y de acuerdo a las normas UNE 23300-84 "Sistemas de control y medida de la detección de monóxido de carbono" y UNE 23301-88 "Equipos de detección de la concentración de monóxido de carbono en garajes y aparcamientos"

y han sido homologados por la Dirección General de Industria con la contraseña de homologación CDM-0009.

#### 3. Firma del Responsable

**Fabricante:** AGUILERA ELECTRONICA, S.L.

**Dirección:** C/Julián Camarillo 26  
28037 Madrid – ESPAÑA

**Nombre:** Angel Aguilera Poza (Director General)

**Fecha:** 01 de octubre de 2015