

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones


CE
0099

0099/CPR/A70/0057

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

AGUILERA EXTINCION, S.L.

con domicilio social en	CL JULIÁN CAMARILLO, 26 28037 MADRID (España)
Producto de construcción	Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Norma armonizada	EN 12094-13:2001 EN 12094-13:2001/AC:2002
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	PI FIN DE SEMANA, AV. ALONSO PEÑA BOEUF, 6 28022 MADRID (España)
Esquema de certificación	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella. Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Fecha de primera emisión	2010-04-14
Fecha de última emisión	2017-04-14
Fecha de expiración	2018-04-14



Avelino BRITO MARQUINA
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A70/0057

Anexo al Certificado

Tipo de válvula	Marca comercial	Referencias	Diámetro nominal	Presión de trabajo (bar)	Gases permitidos
Retención	AGUILERA EXTINCIÓN	AEX/VAR112	1 1/2"	140 para CO2 137 para HFC 23 53 para HFC 227 ea 47 para FK-5-1-12 60 para IG-01 60 para IG-55 60 para IG-100 60 para IG-541	CO2 HFC 23 HFC 227 ea FK-5-1-12 IG-01 IG-55 IG-100 IG-541
Retención	AGUILERA EXTINCIÓN	AEX/VAR114	1 1/4"	140 para CO2 137 para HFC 23 53 para HFC 227 ea 47 para FK-5-1-12 60 para IG-01 60 para IG-55 60 para IG-100 60 para IG-541	CO2 HFC 23 HFC 227 ea FK-5-1-12 IG-01 IG-55 IG-100 IG-541
Retención	AGUILERA EXTINCIÓN	AEX/VAR12	1/2"	140 para CO2 137 para HFC 23 53 para HFC 227 ea 47 para FK-5-1-12 60 para IG-01 60 para IG-55 60 para IG-100 60 para IG-541	CO2 HFC 23 HFC 227 ea FK-5-1-12 IG-01 IG-55 IG-100 IG-541

Fecha de primera emisión 2010-04-14
Fecha de última emisión 2017-04-14
Fecha de expiración 2018-04-14

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/137