



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-A019

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

AE/SA-FA2

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

El nº de serie queda reflejado en una pegatina en la base de cada equipo

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

Seguridad contra incendios

 Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

> Aguilera Electrónica S.L.U C/ Julián Camarillo 26. Madrid 28037 España

 En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

N/A

- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V. Sistema 1
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

EN 54-4:1997	AC:1999	
	A1:2002	
	A2:2006	

AENOR nº0099

0099/CPR/A74/0077

Fecha de Emisión: 16/07/2013

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.









9. Prestaciones declaradas:

Especificación técnica armonizada		EN 54-4:1997 A1:2002	EN 54-4:1997 A2:2006
Características esenciales	Prestaci ones	Apartado	
Comportamiento del suministro de alimentación	Cumple	-	4, 5, 6 ⁽¹⁾
Comportamiento bajo condiciones de incendio	Cumple	4, 5, 6 ⁽²⁾	_ (3)
Fiabilidad en el funcionamiento	Cumple	4, 5, 6, 7, 8, 9.3	4, 5, 6, 7, 8
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento; Resistencia a la temperatura	Cumple	9.5, 9.6	9.5
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento: Resistencia a la vibración	Cumple	9.7, 9.8, 9.15	9.7, 9.8, 9.15
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento: Resistencia a la Humedad	Cumple	9.9 a 9.13	9.9 a 9.13
Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento: Resistencia a la estabilidad eléctrica	Cumple	9.6, 9.14	9.6, 9.14

^{(1), (2)} y (3) Se supone que los productos cubiertos por esta norma funcionan durante el estado de alarma, en caso de incendio, antes de que éste sea tan grande que afecte a su funcionalidad. Por ello no existen requisitos en cuanto al funcionamiento cuando se exponen a un ataque directo de fuego.

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Presidente)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:



