

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-A047

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE N°305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

AE/SA- ZBA

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

Aislador de cortocircuitos con zócalo
El nº de serie queda reflejado en una pegatina en la base de cada equipo

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

Seguridad contra incendios

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

Aguilera Electrónica S.L.U
C/ Julián Camarillo 26.
Madrid 28037
España

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

EN 54-17:2005

AC:2007

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD, S.A.U n° 2031

2031/CPR/0004

Fecha de Emisión: 24/07/2020

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

N/A

9. Prestaciones declaradas:

Especificación técnica armonizada		EN 54-17:2005 / AC:2007
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Comportamiento en condiciones de incendio	Cumple	5.2¹
Fiabilidad funcional	Cumple	4
Durabilidad de la fiabilidad Funcional; Resistencia a la temperatura	Cumple	5.4, 5.5
Durabilidad de la fiabilidad Funcional: Resistencia a la vibración	Cumple	5.9 a 5.12
Durabilidad de la fiabilidad Funcional: Resistencia a la Humedad	Cumple	5.6, 5.7
Durabilidad de la fiabilidad Funcional: Resistencia a la corrosión	Cumple	5.8
Durabilidad de la fiabilidad Funcional: Resistencia a la estabilidad eléctrica	Cumple	5.3, 5.13

¹ Se asume que el efecto del fuego es causado por un cortocircuito en la vía de transmisión, protegida por estos dispositivos

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Presidente)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 31 de Julio de 2020

Firma:

