

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-A038

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE N°305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

AE/V-R24100

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

Retenedor puertas cortafuego 100kg
El nº de serie queda reflejado en una pegatina en la base de cada equipo

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

Aguilera Electrónica S.L.U
C/ Julián Camarillo 26.
Madrid 28037
España

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

EN 1155:1997	
A1:2002	AC2006

ISTITUTO GIORDANO S.p.A n°0407

0407/CPR/065 (IG-002-2006)

Fecha de Emisión: 25/02/2019

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

N/A

9. Prestaciones declaradas:

Especificación técnica armonizada		EN 1155:1997 + A1:2002 + AC2006
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Capacidad de liberación		
- Liberación desde cualquier ángulo	Cumple	5.1.2
- No es posible inhibir la liberación	Cumple	5.1.3
- Tensión de alimentación	Cumple	5.1.4
- Conexión eléctrica externa	Cumple	5.1.5
- Entrada para el cableado externo	Cumple	5.1.6
- General	Cumple	5.2.1
- Liberación eléctrica	Cumple	5.2.2
- Ángulo de apertura total	Cumple	5.2.5
- Liberación manual	Cumple	5.2.6
- Apertura continua	Cumple	5.2.7
- Funcionamiento en sobrecarga	Cumple	5.2.8
- Retardo de liberación	NDP	5.2.9
- Aumento de temperatura	Cumple	5.2.10
- Funcionamiento eléctrico	Cumple	5.2.11
- Daño	Cumple	5.2.12
- Idoneidad de la puerta cortafuegos / corta humo.	Cumple	5.2.13
Durabilidad de la fiabilidad Operacional		
- Durabilidad	50000 ciclos	5.2.4
- Corrosión	Grado 4	5.2.14.1
- Corrosión	Cumple	5.2.14.2
Sustancias peligrosas	No contiene sustancias peligrosas por encima de los niveles especificados por los estándares existentes en la Unión Europea.	

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Presidente)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 25 de Febrero de 2019

Firma:

