

NOUS / WE

SLAT - 11 rue Jean Elysée Dupuy F-69410 Champagne au Mont d'Or - FRANCE

EN TEMPS QUE FABRICANT, DECLARONS QUE LE PRODUIT :/ AS MANUFACTURER, DECLARE THAT THE PRODUCT

Désignation: AES 24V 12A C85 SB
Type(s) : EAE / AES / EAES
Application : Systèmes de détection et d'alarme Incendie / Fire detection and alarm systems
Ref SLAT : 2041285000 / 700080061

SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS DU CONSEIL ET A LEURS DECRETS DE TRANSPOSITION : COMPLIES WITH THE DISPOSITIONS OF EU DIRECTIVES AND REGULATIONS AND THEIR FRENCH NATIONAL APPLICATION DECREES

| |
|--|
| DIRECTIVE 2014/30/UE (CEM / EMC) |
| DIRECTIVE 2014/35/UE (Basse Tension / Low voltage) |
| DIRECTIVE 2011/65/UE (LST/ RoHS2) |
| DIRECTIVE 2015/863/UE (LST/ RoHS3) |
| DIRECTIVE 2012/19/UE (DEEE / WEEE) |
| REGLEMENT (CE) 1907/2006 (REACH) |

ETABLIS EN CONFORMITE AUX NORMES SUIVANTES :

ISSUED IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARD :

| |
|---|
| EN 61000-6-1 (2007) / EN 61000-6-2 (2005) / EN 61000-6-3 (2007) / EN 61000-6-4 (2007) + A1 (2011) |
| EN 62368-1 (2020) |
| EN 54-4 (1997) + A1 (2002) + A2 (2006) |
| NFS 61940 (2000) |
| EN 12101-10 (2005) |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

COMPLEMENTARY INFORMATION :

| |
|--|
| Déclaration des Performances / Declaration of Performance : DoP n° : 0333-CPR-075221 |
| Certificat de constance des performances des produits CE-RPC / CPR EC certificate of constancy of performance for products: |
| <ul style="list-style-type: none">délivrée par / delivered by : AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé - 93571 – La Plaine Saint Denis – FranceNuméro certificat / Certificate number : 0333-CPR-075221 |

ANNEE D'APPOSITION DU MARQUAGE CE / YEAR OF CE MARKING

Année : 2008

VALIDATION / VALIDATION

Directeur R&D / R&D Manager
Responsable Certification / Certification Manager
D.BADOIL



Directeur Qualité / Quality Manager :
R. ANDRIA



LIEU ET DATE DE VALIDATION / PLACE AND DATE OF VALIDATION

Lieu : Champagne-au-Mont-d'Or Date : 08/12/2020