



**CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI**  
**CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

**n. 0068-CPR-009/2014 del/of 31/01/2014**

In conformità con il Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al/ai prodotto/i da costruzione:

*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to construction product(s):*

**Rivelatore di calore – rivelatore puntiforme serie TMP2  
per i sistemi di rivelazione e allarme**

**Heat detector – point detector model TMP2 for fire detection and fire alarm system**

le cui caratteristiche e prestazioni sono descritti in allegato  
*whose characteristics and performance are described in annex*

fabbricati da / *produced by*

**OGGIONI S.a.s.**

**Via Gariberto da Besana, 11 - 20842 BESANA BRIANZA (MB) - ITALIA**

nello stabilimento di produzione / *in the manufacturing plant*

**Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 DESIO (MB) - ITALIA**

Il presente certificato attesta che tutti i requisiti concernenti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma/e:

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)*

**EN 54-5:2000 + A1:2002**

nell'ambito del Sistema 1 sono applicati e che  
*under system 1 are applied and that*

**il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti sopraindicati**  
***the product fulfils all the prescribed requirements set out above***

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta il 31/01/2014 e rimarrà valido fintanto che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo di produzione in fabbrica inclusi nelle norme armonizzate utilizzate per la verifica delle prestazioni delle caratteristiche dichiarate non cambiano e il prodotto e le condizioni di produzione nell'impianto non sono modificate in modo significativo.

*This certificate was first issued on 31/01/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Il presente certificato ha anche n. 1 allegato / *This certificate has also n. 1 annex.*